

Warunki przyłączenia nr / / BLE / 2017

do sieci gazowej śr/c urządzeń i instalacji gazowych podmiotu przewidującego zużycie paliwa gazowego w ilości
nie większej niż 10m³/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o ciepłe spalania 39,5 MJ/m³

Nazwa	Regon /nr dow. osobisty	NIP/PESEL	Kod pocztowy	Miejscowość	Ulica
...

W odpowiedzi na wniosek z dnia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2010 nr 133 poz. 891) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. 2008 nr 28 poz. 165) wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej obiektu:

Budynek mieszkalny

- Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:
.....
- Rodzaj paliwa gazowego: **E (GZ-50)**.
- Paliwo gazowe używane będzie:
 - do następujących celów: **grzewczych, c.w.u., inne**
 - do następujących odbiorników gazu:
-
- Maksymalny godzinowy odbiór paliwa gazowego wyniesie do **10 m³/h**.
- Miejsce podłączenia przyłączy, urządzeń i instalacji gazowych do sieci gazowej - **gazociąg średniego ciśnienia o śr. 200 mm PE, zlokalizowany na działce nr, o ciśnieniu nominalnym do 500 [kPa]**.
- Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza (odcinka sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego włącznie) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie odbiorcy: **Przyłącze PE de 32, zaprojektować i wykonać przyłącze gazu śr/c do budynku j.w. zakończone punktem redukcyjnym Q=10 m³/h**.
- Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu: - przed kurkiem głównym: **Pmin=150,00 kPa, Pmax=500,00 kPa**.
- Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:
 - reduktor: **reduktor FE 10 – 2 kPa - 1 szt.**
 - gazomierz: **gazomierz miechowy G 6 – 1 szt.**
 - miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej **naściennej / wolnostojącej**
 - za gazomierzem na wyjściu instalacji wewnętrznej należy zamontować zawór odcinający
- Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690, Rozdział 7 wraz z późniejszymi zmianami). Wykonanie instalacji może nastąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami). Wartość ciśnienia próby ciśnieniowej dla przyłącza wynosi 0,75 MPa.
- Granice własności sieci gazowej należącej do przedsiębiorstwa gazowniczego stanowi: - kurek główny w punkcie red.-pom.
- Oplata za przyłączenie **1500,00zł netto za przyłącze do 15mb + 60,00zł netto/mb powyżej 15 m**. Oplata za przyłączenie została wyznaczona na podstawie przewidywanego zakresu rzeczowego wykonania przyłącza.
- Realizacja przyłączenia do sieci gazowej przedsiębiorstwa gazowniczego może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Podmiotem a przedsiębiorstwem gazowniczym. W/w umowa określi sposób finansowania i termin realizacji przyłączenia do sieci gazowej. Podpisanie umowy o przyłączenie może nastąpić nie później niż dwa miesiące przed przewidywanym terminem przyłączenia.
- Warunki przyłączenia są ważne przez okres jednego roku od dnia ich wydania i nie stanowią podstawy do rozpoczęcia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek działań inwestycyjnych.
- Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Sprzedawca:

Odbiorca:

.....

.....